

Checklist doe-prestatie lekdetectie KBC

datum

.....

polisnummer

.....

bezoek ter plaatse

er is een vakman – loodgieter of specialist centrale verwarming – ter plaatse geweest

⇒ beschrijf gedetailleerd uw bevindingen of de bevindingen van deze vakman

.....
.....
.....

controle van de centrale verwarming en de waterleiding

er is duidelijk drukverlies op de centrale verwarming
de verwarmingsketel bevindt zich op het gelijkvloers / in de kelder
 op zolder

ik moet minimaal 1 keer per week water bijvullen op de centrale verwarming

het expansievat werkt nog goed

er is verlies op de waterleiding van liter in een periode van enkele uren ZONDER dat er VERBRUIK is

beschrijf de vochtplek(ken)

er zijn één of meerdere vochtplekken aanwezig

er lopen leidingen in de buurt van de vochtplek(ken)

de vochtplek bevindt zich NIET tegen een buitenmuur en NIET in een vochtige ruimte (badkamer, ...)

.....
.....
.....

andere nuttige info

- ouderdom van de leidingen? werd er reeds eerder een lek vastgesteld?
- alle zichtbare leidingen, collectors en radiatoren gecontroleerd of er nergens waterverlies is?
- staat van de afdichting van het bad of de douche en afkitting achter de rozetten van de bad- of douchekraan?
- toestand van de tegels en de voegen van het bad of de douche?
- controleluik van het bad open gedaan?
- toestand van de koppelingen van de CV leidingen?
Kalkaanslag op kranen, ontluchters of koppelingen wijst op een slechte afdichting!

.....
.....
.....

**HET OVERLOPEN VAN DEZE CHECKLIST LAAT JE TOE NA TE GAAN
OF ER CONCRETE AANWIJZINGEN ZIJN VAN EEN LEK!**